

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации №
RA.RU.710018
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных лиц
29 апреля 2015 года



экспертное заключение
№ 15-18-38 от «13» марта 2023г.

на протокол испытаний от 13 марта 2023г № 75п-2023,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая

Дата начала инспекции: с 11:00 13.03.2023г дата окончания инспекции: 17:00 13.03.2023г., отбор
пробы произведен 09.03.2023 с 12:00 по 12:10 из источника централизованного водоснабжения:
скважина (акт отбора образцов (проб) продукции №1204 от 09.03.2023г.) АМУП «Водоканал»
(юридический адрес: Воронежская область, п.г.т.Анна, ул.Дубравная, 90, ИНН 3601010030
ОГРН 1083601000482), расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский район,
с.Бродовое, ул.Школьная, д.1.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопасно-
сти: общее микробное число – 14 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщен-
ные колиформные бактерии- не обнаружено (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), Esherichia
coli - не обнаружено (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), энтерококки- не обнаружено (норма-
тив – отсутствие КОЕ/100 см³), что соответствует требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона
от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 19 де-
кабря 2022 года), таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за да-
чу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ
от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

М.А. Аралова М.А. Аралова

13 марта 2023г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№75п-2023 от 13 марта 2023г

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** АМУП «Водоканал», ОГРН 1083601000482, ИНН 3601010030

2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, Аннинский район, пгт Анна, ул. Дубравная, 90

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

4. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: скважина, Воронежская область, Аннинский район, с. Бродовое, ул. Школьная, 1, АМУП «Водоканал», ОГРН 1083601000482, ИНН 3601010030

5. **Информация об отборе**

Дата и время отбора*: 09.03.2023г от 12:00 до 12:10

ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Бурова Е.С., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Черкасов А.Н., главный инженер АМУП «Водоканал»

Условия отбора, доставки*: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+4°C)

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора*: 09.03.2023г 16:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

6. **Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора проб (образцов) №1204 от 09.03.2023г. Цель исследований, основание: договор №43-л от 21.02.2023г

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

8. **Код образца (пробы):** АР 116-21П

9. **Методика испытаний (измерений):**

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

ГОСТ 34786-2021 «ВОДА ПИТЬЕВАЯ. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков»

10. **Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат ТСвл-80	599	-	21/ 47/22 21.04.2022	20.04.2023

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
2	Термостат ТС-1/80СПУ	21459	-	21/142/22 18.07.2022	до 17.07.2023

11. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил: 09.03.2023г				
Регистрационный номер пробы в журнале 15				
Дата начала испытаний 09.03.2023г Дата окончания испытаний 11.03.2023г				
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	КОЕ/см ³	14	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021
Испытания проводил(и): Тюменева А.С., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____
медицинский статистик



Киселёва С.И.,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА _____